

製品仕様書

KR-100～300
圧力調整器

作成	照査	承認
深堀	赤平	丸本
Mar.04.'26	Mar.04.'26	Mar.04.'26

カグラベーパーテック株式会社

管理No.	MSS0276R1
-------	-----------

圧力調整器 標準仕様書

- | | | |
|-------------------|---|--|
| (1) 名 | 称 | ● 圧力調整器 |
| (2) 型 | 式 | ● KR-100,200,300 |
| (3) 使 用 流 体 | | ● 液化石油ガス |
| (4) 容 量 | | ● KR-100 100kg/h
● KR-200 200kg/h
● KR-300 300kg/h |
| (5) 設 計 温 度 | | ● 90℃ |
| (6) 設 計 圧 力 | | ● 一次側:2.40 MPa 二次側:0.30MPa |
| (7) 出 入 口 圧 力 範 囲 | | ● 入口圧力範囲: 0.1～1.56MPa
出口圧力範囲: 0.035～0.15MPa
※入口圧力は必ず規定値(出口圧力+0.1MPa)以上の圧力を保って下さい。 |
| (8) 耐 圧 試 験 圧 力 | | ● 一次側: 3.60MPa
二次側: 0.80MPa |
| (9) 気 密 試 験 圧 力 | | ● 一次側: 2.64MPa
二次側: 0.3MPa |
| (10) 接続口径(入口／出口) | | ● KR-100 入口側 JIS20K 25A フランジ
出口側 JIS20K 25A フランジ
● KR-200 入口側 JIS20K 25A フランジ
出口側 JIS20K 40A フランジ
● KR-300 入口側 JIS20K 40A フランジ
出口側 JIS20K 40A フランジ |
| (11) 主 要 材 料 | | ● バルブボディ: FCD-S |
| (12) 面 間 寸 法 | | ● KR-100 385mm
● KR-200 385mm
● KR-300 500mm |
| (13) 質 量 | | ● KR-100 15kg
● KR-200 28kg
● KR-300 45kg |
| (14) 塗 装 色 | | ● 赤色 |

